

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
„Васил Левски“
София, 1700, Студентски град
тел: 9 620 458; факс: 0359 2 629 007



NATIONAL SPORTS ACADEMY
„Vasil Levski“
Sofia, 1700, Studentski grad
tel: 9 620 458; fax: 0359 2 629 007

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:.....
/проф. Красимир Петков, дн/

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СВОБОДНАТА ДВОРНА ПЛОЩ НА ОБЕКТИТЕ

Инструкцията е разработена в съответствие с чл. 16, 17, 18, 19 и 20 от Наредба №1з-2377 от 15.09.2011г за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

1. Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. Тревните площи да се поддържат пожаробезопасни чрез редовно косене
 2. Горимите отпадъци, да се събират на определени пожаробезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл.9,ал.2,т.9.
 3. **ЗАБРАНЯВА СЕ ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН** в двора на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ.
 4. Пушенето да става само на определените за целта места извън сградите.
 5. Пътищата за противопожарни цели да се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците. Чл.17(1).
- НЕ СЕ ДОПУСКА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ КОИТО ДА ПРЕЧАТ НА ДОСТЪПА НА ПОЖАРНИТЕ КОЛИ ДО ПОЖАРНИТЕ ХИДРАНТИ.**
6. Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.. Чл. 17.(2)
 7. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите да се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта. Чл.18.(1)
 8. Да се поддържат в добро състояние указателните табелки на пожарните хидранти, така че последните да могат да бъдат лесно открити от пожарната команда

9. Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти да се подготвят за експлоатация при отрицателни температури. Чл. 18. (3)

10. Механизираните порталните бариери да имат възможност за ръчно задвижване при спиране на електрозахранването. Чл. 19.(1)

11. По време на експлоатация

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

- свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
- да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски об служващи дейности на разстояние, по- малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за пожарогасене;
- изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.