



УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

/проф. Красимир Петков, дн/

Обект: Учебна и административни сгради на "НСА „Васил Левски“"
Адрес София Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов 21

П Л А Н

За осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

НАРЕЖДАМ:

I. При извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, в плана да залегнат:

- мястото на ремонта или реконструкцията;
- вида на ремонта;
- начина на извършване;
- извършителите на ремонта и отговорниците;
- мерките за безопасност по време на ремонта или реконструкцията, изразяващи се в следното:

1. Преди започване на работа:

- Да се проведе инструктаж на работниците по пожарна безопасност;
- Да се почистят помещенията от горими и леснозапалими материали;
- Да се издаде акт за извършване на огневи работи за времето на извършване на рязането;
- Да се провери изправността на кабелите, маркучи, горелки, манометри и вентили

2. По време на работа:

- Да се подведат маркучи с вода или осигурят кофпомпи или други съдове с вода;
- Да се осигурят пожарогасители на всяко място на огневи работи;
- Да не се допуска попадане на искри и разтопен материал върху горими конструкции и материали;
- Кислородните бутилки да отстоят от бутилките с пропан-бутан и от мястото на рязане на повече от 5м;
- На всички огневи работи да присъства наблюдаващ, които да следи за тлеещи и горящи предмети до 3 часа след приключването на огневите работи;
- При възникване на запалване или пожар, незабавно да се изключи подаването на газ и да се съобщи в ПБЗН на телефон 112 и да се започнат гасителни действия с наличните противопожарни уреди;

3. След приключване на работа:

- Да се оглежда мястото за тлеещи предмети и материали;
- Да се изгаси горелката чрез прекратяване достъпа, първо на горимия газ и след това на кислорода;
- Да се уведоми ръководителя на огневите работи за завършването им.

II. Планове за извършване на ремонта или реконструкцията предварително се съгласуват с 07 РСПБЗН, град София.

III. В случаите, когато ремонта или реконструкцията се извършва от външна организация, планове се разработват съвместно.